

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910, пгт. Курагино, ул. Комсомольская, 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (ogps20gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Курагино

(место составления акта)

“ 15 ” сентября 20 20 г.

(дата составления акта)

15.30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 25

По адресу/адресам: 662927, Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино  
ул. Центральная, д. 75

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 24 августа 2020 г. №25  
подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному  
надзору Дунаевым Д.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брагинская средняя  
общеобразовательная школа № 11

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” 09 20 20 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 150

“ 15 ” 09 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 30

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня \ 180 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

24.08.2020г. в 10 ч.00 мин. директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 Пехтерева Ирина

Николаевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД и ПР по Курагинскому району Зазулин Сергей  
Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 Пехтерева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ Брагинская СОШ № 11 " Пехтерева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15." 09 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение к акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 25 от 15.09.2020 года

МБОУ Брагинская СОШ №11 расположена в двухэтажном здании, третьей степени огнестойкости по адресу: с.Брагино ул.Центральная,75, 1972 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Руководителем проводится проверка состояния огнезащитной обработки. Из помещений первого этажа имеется шесть рассредоточенных эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу. Со второго этажа эвакуация осуществляется по двум внутренним лестничным клеткам в коридор первого этажа. На этажах на видных местах размещены планы(схемы) эвакуации людей при пожаре.

Руководитель объекта прошел обязательное обучение в объеме пожарно-технического минимума.( удостоверение № 132 Пехтерева Ирина Николаевна, дата выдачи: 29.03.2019) Также создана пожарно-техническая комиссия. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, а также программы первичного и вводного противопожарного инструктажа, согласованные с территориальным подразделением МЧС России. С работниками проводятся противопожарные инструктажи под роспись в журнале установленной формы.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На объекте хранится исполнительная документация на систему пожарной автоматики. Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (56-ПСЧ п.Курагино). Имеются договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики. Руководитель организует проведение проверок работоспособности систем пожарной автоматики с оформлением актов проверок.

Для целей пожаротушения , на расстоянии 30 метров от здания школы расположен пожарный водоем. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения(огнетушителями). Огнетушители имеют порядковые номера и паспорта. Учет наличия и технического состояния которых ведется в специальном журнале. Огнетушители проходят ежеквартальное и ежегодное техническое обслуживание.

инспектор ОНД и ПР  
по Курагинскому району

С.В. Зазулин